

2022.1.14 回答分（番号 1～7）

2022.1.18 回答分（番号 8～13）

愛鷹広域公園多目的競技場夜間照明Ｊリーグ基準適合改修事業 公募入札

質問・回答一覧

番号	質問	回答
1	業務説明書 2(1),(2) 共に①投光器,②保安灯と記載されておりますが、投光器の台数内に保安灯が含まれておりませんか。	ご指摘のとおり保安灯は投光器台数に含まれておりました。「業務説明書・実施要件」を修正しましたのでご確認ください。
2	業務説明書 6(5) 「照度段階を 5 段階」となっておりますが「4 段階」のままでよろしいでしょうか。例:①名称「全灯」(1500lx),②名称「半灯」(750lx),③名称「1/4 灯」(370lx),④名称「1/16 灯」(180lx)照度参考値	現況説明が不正確でした。「業務説明書・実施要件」を修正し、現況・改修後の名称・照度等を表にまとめましたので、ご確認ください。
3	工事期間いつ頃を想定されておりますでしょうか。	アスルクラロ沼津ホームゲームや他競技での競技場利用があるため、施工契約前に施設管理者との協議の上、工程検討を行ってください。 【Ｊリーグシーズン中】ホームゲームでは照明を使える状況でなければならないものの、点灯可能であれば部分工事は可能です。ホームゲームの空き間隔は1～3週間です。 【Ｊリーグシーズンオフ】2022 年 12 月当初～2023 年 1 月末はホームゲームのないシーズンオフ期間になります。
4	工事車両の進入について グラウンド内(トラックレーン外)への作業車の進入可能でしょうか。	鉄板等の養生が必要になる場合がありますので、施設管理者との協議の上となります。
5	工事車両の進入について 競技場外周への作業車の進入可能でしょうか。	施設管理者との協議の上となります。
6	「消費電力量」についての要求水準がございません。 今回使用予定の製品の消費電力量が既存電力量を超えてしまう場合、キュービクルの改造は本件工事に含まれ、費用参入すべきでしょうか。	既存キュービクルの改修は行わず、既存容量内で収まる消費電力となるよう製品選定を行ってください※。併せて「業務説明書・実施要件」に要件を追加しましたのでご確認ください。 ※できるだけ省エネタイプの製品選択をお願いします。
7	産業廃棄物法に基づくマニフェストの提出は、必要ですか。	ご提出をお願いします。

2022.1.14 回答分（番号 1～7）

2022.1.18 回答分（番号 8～13）

番号	質問	回答
8	毎回作業終了時、高所作業車を現地に仮置きしたいのですが、仮置き場の借用は可能でしょうか。	各ご質問で想定されているスペースは確保できる見込みですが、競技利用の予約状況を踏まえ、もっとも支障のない設置範囲となるよう施設管理者との協議となります。
9	照明器具、資材仮置き場の借用は可能でしょうか。室内の空きスペースまたは屋外に弊社で準備するコンテナハウス仮置き場。（参考：コンテナハウスサイズ 4 坪用 5.6m×2.3m×2.4mH）	
10	産業廃棄物用のコンテナ（4t 用）を仮置きしたいのですが（参考：3.7m×2.1m×1.5mH）仮置き場の借用は可能でしょうか。	
11	書類作成などパソコンを使用したいため競技場内の居室を借用することは可能でしょうか。	想定されている作業スペースは確保できる見込みですが、諸室利用の状況を踏まえ施設管理者と都度協議となります。（日・時間によって作業場所が変わる可能性があるものとお考え下さい）
12	製品保証・工事保証の設定はありますか。	製品には最低5年の保証（無償交換）を付けてください。工事保証については施工契約に際し受注者との協議となります。
13	要求水準として均斉度が設定されていますが、基準を満たさねばならない照射範囲の目安はありますか。	本競技場は日本陸上競技連盟・第2種公認陸上競技場としての運用になりますので、基準適用は陸上競技の実施に支障のない範囲とお考え下さい。（照度 1,500Lx を要するのはサッカーコートのみ）。